

Barrierefreies Planen und Bauen in Wien

Jour-Fixe vom 08. Juni 2016



Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei - Fachgruppen
Leitung
Dresdner Straße 73-75, 2. Stock.
A - 1200 Wien
Telefon: (+43 1) 4000-37100
Telefax: (+43 1) 4000-99-37100
E-Mail: fachgruppen@ma37.wien.gv.at
www.bauen.wien.at

Aktenzahl	Sachbearbeiter/in:	Durchwahl	Datum
MA37-36173-2016-2	DI Markouschek Oberstadtbaurat	01/4000-37101	Wien, 08. Juli 2016

A K T E N V E R M E R K

über das am Mittwoch, 08. Juni 2016 geführte 22. Jour Fixe – Barrierefreies Planen und Bauen in Wien.

Folgende Themen/Tagesordnungspunkte wurden erörtert:

- Reflexion des letzten Protokolls
- Anfrage zur Bedienbarkeit von brandfallgesteuerten Türen bei fehlendem Anfahrbereich
- Kontaktmöglichkeit KompetenzentwicklerInnen

Reflexion des letzten Protokolls


Im Zuge der Reflexion des letzten Protokolls wurde insbesondere das Thema der brandfallgesteuerten Brandschutztüren ohne seitlichen Anfahrbereich nochmals beleuchtet. Es wurde vereinbart, den Protokollinhalt zu diesem Thema in das im Downloadservice der MA 37 verfügbare und laufend aktualisierte Dokument „Barrierefreies Planen und Bauen in Wien“ einfließen zu lassen.

<https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/pdf/barrierefreies-planen-bauen.pdf>

In diesem Zusammenhang wurde anhand eines Beispiels eine mit diesem Thema verknüpfte Frage erörtert:

Anfrage zur Bedienbarkeit von brandfallgesteuerten Türen bei fehlendem Anfahrbereich

Kann bei großen Türen (Türblattgröße ähnlich der im Planausschnitt dargestellten Gangtüren) der fehlende Anfahrbereich durch einen größeren bzw. längeren Türgriff kompensiert werden?



Nein, da sich die erforderliche Bewegungsfläche des Rollstuhls und die für das Öffnen der Drehflügeltür notwendige Manipulationsfläche fast zur Gänze überschneiden. Ein Öffnen der Türe ist somit auch mit erhöhtem Kraftaufwand nicht möglich und die barrierefreie Bedienbarkeit folglich nicht gegeben.

Kontaktmöglichkeit KompetenzentwicklerInnen

Es wird die Möglichkeit in Erinnerung gerufen, dass konkrete Projektfragen der Barrierefreiheit jedenfalls mit Unterstützung der KompetenzentwicklerInnen der MA 37 auf kurzem Wege abgeklärt werden können.

Nächster Termin:

Mittwoch, 07. September 2016, 9.00 bis 12.00 Uhr
 Magistratsabteilung 37
 1200 Wien, Dresdner Straße 73-75, EG, Zimmer E 18

Für den Abteilungsleiter:

DI Markouschek
 Oberstadtbaurat

Ergeht an:

Dipl.-Ing. Barbara Urban, urban@urban-architektur.at
Dipl.-Ing. Dr. Reinhold Eder, reinhold.eder@wien.gv.at
Ing. Maria-Rosina Grundner, maria.grundner@mobilitaetsagentur.at
Dipl.-Ing. Peter Habla, peter.habla@wien.gv.at
Dipl.-Ing. Thomas Hoppe, thomas.hoppe@hoppe.at
Dipl.-Ing. Andreas Klos, a.klos@mischek.at
Dipl.-Ing. Robert Labi, robert.labi@wien.gv.at
Sophie Ronaghi-Bolldorf, architecte d.p.l.g., architekten@bolldorf.at
Dipl.-Ing., Rudolf Szedenik, r.szedenik@schindler-szedenik.at
Dipl.-Ing.in Ute Reinprecht, u.reinprecht@b-i-p.com
Mag. Klaus Wolfinger, office@klaus-wolfinger.at
Ing. Bernhard Hruska, office@barrierefrei.co
Dipl.-Ing. Ernst Schlossnickel, ernst.schlossnickel@wien.gv.at
Mag. Gerald Fuchs, gerald.fuchs@wien.gv.at
Ing. Melanie Cenefels, melanie.cenefels@wien.gv.at
Ing. Sabine Dremsa, sabine.dremsa@wien.gv.at
Markus Daniel, markus.daniel@wien.gv.at

Zur gefälligen Kenntnisnahme:

MD-BD, Gruppe Umwelttechnik und behördliche Verfahren
Magistratsabteilung 25
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien,
Niederösterreich und Burgenland kammer@arching.at